

**APPALTO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI ROLO**

CIG: 783929895A

SPECIFICAZIONI DI ORDINE GENERALE

CHIARIMENTO n. 1

Si richiede se il possesso della CATEGORIA OG11 CLASSIFICA I può soddisfare i requisiti richiesti dalle categorie OS 28 e OS30 così come ai sensi dell'art.79 comma 16 del D.P.R. 207/2010

Risposta

Con il possesso della Cat. OG11 classifica I è possibile eseguire i lavori delle categorie OS28 e OS30 che sono entrambe in classifica I

CHIARIMENTO n. 2

Si richiede se l'Offerta tecnica in formato cartaceo QUALORA RILEGATA IN MANIERA STABILE E NUMERATA CON LA FORMULA "X/Y", potrà essere sottoscritta olograficamente solo sulla copertina e sull'ultima pagina dal Legale rappresentante dell'impresa;

Risposta

L'offerta tecnica in formato cartaceo qualora rilegata in maniera stabile e con le pagine numerate può essere sottoscritta solo sulla copertina e sull'ultima pagina dal Legale rappresentante.

CHIARIMENTO n. 3

Si richiede se l'Offerta tecnica possa essere timbrata e firmata dal Procuratore dell'impresa.

Risposta

L'Offerta tecnica può essere timbrata e firmata da un procuratore dell'impresa dotato del relativo potere; a tale scopo è necessario allegare la procura o altro documento che comprovi il potere di agire in nome e per conto dell'impresa.

CHIARIMENTO n. 4

RICHIESTA CHIARIMENTI DI CUI AL PUNTO: Sottocriterio - Miglioramento trasmittanza cappotto interno.

Visto che lo spessore delle pareti dovrà rimanere invariato e che il materiale isolante dovrà essere fonoisolante, ignifugo e imputrescibile come da descrizione voce NP.10 e comunque tale da non invalidare le ipotesi progettuali poste alla base della progettazione per la prevenzione incendi. (IP.A.02 – Progetto architettonico interventi e IP.A.04a Particolari di Sezione; art. 11 dell’elaborato AE.11.2 - Capitolato Speciale d’Appalto - specifiche tecniche, voce 135 dell’elaborato AE.16.1 - Computo metrico);

Visti gli elaborati di cui sopra e l’elaborato AE.07 (Ex-Legge 10 STRATIGRAFIA DEL PACCHETTO ISOLANTE), si riscontrano discordanze in seguito alla richiesta delle caratteristiche dei materiali, in quanto da EPU/CME si richiede un pannello in fibra di poliestere denominato "VELAFIBER 40 THERMOBND" e in stratigrafia legge 10 risulta un Multipor 042 classe di combustione A1 (calcio silicato).

Inoltre dalle nostre ricerche non abbiamo trovato nessun materiale con la denominazione "VELAFIBER 40 THERMOBND in fibra di poliestere".

Si richiede pertanto di poter definire in modo univoco le caratteristiche tecniche dei dati di partenza del materiale in progetto (controparete con pannello isolante oppure Multipor 042) per poter sviluppare al meglio quanto richiesto in fase di gara: massa - conducibilità termica - classe di reazione al fuoco ... ecc.

Risposta

La descrizione da EPU prevede la dicitura "o *similare*", e pertanto valgono le prescrizioni contenute nel doc. AE.07 (Ex-Legge 10 STRATIGRAFIA DEL PACCHETTO ISOLANTE), che prevede l’impiego di pannello isolante MULTIPOR 042 e la rasatura superficiale.

La lastra di cartongesso prevista nel progetto deve essere certificata in classe A1, come previsto dalle prescrizioni di Prevenzione Incendi.

CHIARIMENTO n. 5

Si richiede se l’offerta va firmata digitalmente come richiesto a pag. 10 del disciplinare e nel caso come deve essere presentata? E’ sufficiente compilare il modello offerta economica allegato al bando oppure come scritto a pag. 16 del disciplinare da ritirarsi in occasione del sopralluogo (già effettuato ma il modulo non è stato consegnato)?

Risposta

Trattandosi di gara in forma tradizionale, l’offerta va presentata in forma cartacea con firma originale e allegata fotocopia del documento di riconoscimento. Va utilizzato il modello offerta economica allegato alla documentazione di gara.