

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO DEL PONTE SUL TORRENTE LODOLA SULLA SP 37 AL KM 3+900.
CIG: 7901208B19 CUP: C37H18001820001**

FAQ

1) Quale codice ufficio bisogna indicare nella compilazione del modello f23 per l'imposta di bollo?

Risposta: Buongiorno, il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, da inserire nel mod. F23 è il TG2.

2) In merito al criterio di aggiudicazione si chiede conferma se la stazione appaltante procederà all'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 8 del d.lgs. 50/2016 e smi.

Risposta: Buongiorno, come indicato nel disciplinare di gara al punto IV.1) Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione, l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso percentuale sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice.

3) Buonasera chiediamo conferma nel poter partecipare come impresa singola ovvero senza ricorrere all'avvalimento essendo noi in possesso della SOA categoria OG3 classe II, non essendo specificata la classe nel disciplinare.

Risposta: Si conferma che per poter partecipare, è necessario essere in possesso della categoria OG3, classifica II.

4) Si chiede di confermare emendamento approvato "Sblocca cantieri" della soglia massima subappaltabile diventata 40%

Risposta: alla gara in oggetto si applica la disciplina del DL Sblocca cantieri - DL 32/2019 - che al momento fissa la % di sub appalto al 50 come indicato nel Disciplinare di Gara. L'eventuale % di subappalto fissata al 40 come contenuto negli emendamenti sarà vincolante al momento della conversione del predetto decreto che non è ancora avvenuta e avrà validità solo per le gare alle quali sarà data corso dopo la legge di conversione.