




PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI METALLICHE IN PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE




PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI METALLICHE SU PARETE LEGGERA DI COMPARTIMENTAZIONE




Idrante antincendio UNI 25 su naspo




PARTICOLARE D'ESTINTORE A CO2 DA 5 Kg



PARTICOLARE D'ESTINTORE A POLVERE DA 6 Kg




PARTICOLARE SUPPORTO TUBAZIONE ANTINCENDIO



LEGENDA

UN25	NASPO UN25 A MURO CON ACCESSORI
●	ATTACCO MOTOPOMPA VVF SINGOLO
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 kg CON CAPACITA' ESTINGUENTE 55A 233BC
E CO 2	ESTINTORE A CO ₂ PORTATILE DA 5 kg CON CAPACITA' ESTINGUENTE 89 BC
A	COLONNA ANTINCENDIO DI PROGETTO IN ACCIAIO ZINCATO SS SERIE MEDIA
+	TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO SS SERIE MEDIA
+	VALVOLA INTERCETTAZIONE LUCCHETTABILE COMPLETA DI 2 MICRO DI FINE CORSA



PIANTA PIANO PRIMO

Strutture portanti/separanti R/REI 30
Strutture portanti/separanti REI 60
Strutture portanti/separanti REI 90

PROGETTISTA
Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini
Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:
Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:
Ing. Piero A. Gasparini
Arch. Giulia Dalloglio
Dott. Francesco Caselli


COMMITTEE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO
PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

TITOLO
Impianto antincendio - piano primo

TIMBRI	SCALA 1:100
EMISSIONE progetto preliminare progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) progetto esecutivo aggiornamento	DATA dicembre 2013 gennaio 2014 settembre 2017 novembre 2020
TAVOLA IM.04	



N.B. - Il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.
Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.