PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:
Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:
Ing. Piero A. Gasparini
Arch. Giulia Dallaglio
Dott. Francesco Caselli

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

TITOLO

Inquadramento territoriale
Vigili del Fuoco

TIMBRI

SCALA

EMISSIONE	DATA
progetto preliminare	dicembre 2013
progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)	gennaio 2014
progetto esecutivo	settembre 2017
aggiornamento	novembre 2020

TAVOLA

V.01



N.B. : Il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti.
Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.

Gasparini Associati studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

POSA E SCAVO PER TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO



TIPICO COLLEGAMENTO PE-ACCIAIO PER TUBO ACQUA



Nota: Il pozzetto è indispensabile dove la tubazione in PE è raggiungibile dai raggi solari nelle tratte entro l'edificio è possibile installare il giunto a filo parete

PARTICOLARE DI POSA ATTACCO AUTOPOMPA

ATTACCO MOTOPOMPA - DN65



LEGENDA

- Ingresso mezzi di emergenza VVF
- Attacco motopompa
- Tubazioni in polietilene ad PEAD
- P — Parcheggio esistente
- Quadri elettrici e pulsanti di sgancio

Vasca antincendio prefabbricata in c.a. con volume utile minimo di 29 mc completa di impianto di presurizzazione e di Vano Servizi-Locale Tecnico con installazione fuori terra.
LA VASCA E' STATA DIMENSIONATA PER CONSENTIRE L'ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA SIA ALL'INTERNO DELLA CASA PROTETTA (proprietà Comune di Castelnovo di Sotto) SIA ALL'INTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE (proprietà AUSL)