

PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Italia Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL.: 0522/557509
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P. IVA: 02532660368

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - Il stralcio

PROGETTISTA

Arch. Italia Gasparini

Gruppo di lavoro:

Ing. Piero A. Gasparini
Arch. Giulio Dalloglio
Dott. Francesco Caselli

INIBRI

SCALA

1:100

EPISODIO

DATA

FOGLIO

progetto preliminare

dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)

gennaio 2014

IE.02

progetto esecutivo

settembre 2017

aggiornamento

novembre 2020

di Piero A. Gasparini e Italia Gasparini
studio di ingegneria e architettura
Gasparini Associati

- Elettromagneti
- Canale per cablaggi
- ↕ Collegamento con piani inferiori e/o superiori
- ☒ Centrale antincendio
- ☒ Pannello ripetitore segnalazioni antincendio
- ☒ Lampada di emergenza autoalimentata IP44
- Cablaggio per luci d'emergenza esterni
- ☒ Percorso di uscita
- ☒ Scatola da esterno con due prese schuko+10/16A
- ☒ Pulsante volante per richiesta intervento operatore in sostituzione di pulsante a fronte esistente
- ☒ Rilevatore di fumo ad onde radio
- ☒ Segnalatori ottici collegati ai rilevatori
- ☒ Pulsante di allarme manuale
- ☒ Tastierino alfanumerico per apertura porta

NB: i cablaggi a livello del sottotetto verranno per la maggior parte inseriti all'interno del controsoffitto esistente

N.B.
Tutti gli attraversamenti di parete REI dovranno essere ripristinati con lo stesso grado di compartimentazione. Per le pareti REI visionare la tavola "planimetrie di prevenzione incendi". I materiali utilizzati per la compartimentazione dovranno essere certificati ETA.