




PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI METALLICHE IN PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE




PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI METALLICHE SU PARETE LEGGERA DI COMPARTIMENTAZIONE




Idrante antincendio UNI 25 su naspo




PARTICOLARE D'ESTINTORE A CO2 DA 5 Kg



PARTICOLARE D'ESTINTORE A POLVERE DA 6 Kg




PARTICOLARE SUPPORTO TUBAZIONE ANTINCENDIO



LEGENDA

UNIZ5	NASPO UNIZ5 A MURO CON ACCESSORI
●	ATTACCO MOTOPOMPA VVF SINGOLO
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 kg CON CAPACITA' ESTINGUENTE 55A 233BC
E CO 2	ESTINTORE A CO2 PORTATILE DA 5 kg CON CAPACITA' ESTINGUENTE 89 BC
⊗	COLONNA ANTINCENDIO DI PROGETTO IN ACCIAIO ZINCATO S5 SERIE MEDIA
⊕	TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO S5 SERIE MEDIA
⊕	VALVOLA INTERCETTAZIONE LUCCHETTABILE COMPLETA DI 2 MICRO DI FINE CORSA



PIANTA PIANO TERRA

■ ■ ■ ■ ■	Strutture portanti/separanti R/REI 30
■ ■ ■ ■ ■	Strutture portanti/separanti REI 60
■ ■ ■ ■ ■	Strutture portanti/separanti REI 90

PROGETTISTA  
**Gasparini Associati**  
studio di ingegneria e architettura  
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini  
Via E. Petrolini n.14/A  
42122 REGGIO EMILIA  
TEL: 0522/557508  
FAX: 0522/557556  
E-MAIL: edilizio@gaspariniassociati.it  
P.IVA: 02532680358  
**Progettista:**  
Arch. Ilaria Gasparini  
**Gruppo di lavoro:**  
Ing. Piero A. Gasparini  
Arch. Giulia Dallaglio  
Dott. Francesco Caselli

COMMITTENTE  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium  
PROPRIETARIO  
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO  
OGGETTO  
PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI  
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO  
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio  
TITOLO  
Impianto antincendio - piano terra

TEMPI	SCALA 1:100
EMISSIONE progetto preliminare progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) progetto esecutivo aggiornamento	DATA dicembre 2013 gennaio 2014 settembre 2017 novembre 2020
TAVOLA IM.03	



N.B. - Il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.  
Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato o terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti.  
Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.