

PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilario Gasparini
Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557558
E-MAIL: edilizio@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02352680358

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

TITOLO

Presidi antincendio - Pianta piano
terra e primo

TIMBRI

SCALA

ESPRESIONE

DATA

progetto preliminare

dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)

gennaio 2014

progetto esecutivo


settembre 2017

aggiornamento

novembre 2020

TAVOLA

V.04



14.8 - 1. Riferimento geometrico è dovuto dagli adiacenti fondi dell'Amministrazione Comunale.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi valido e non può essere divulgato o reso senza una autorizzazione formale dello proprietà e del progettista. Anche in caso di pubblicazione e adozione, oltre la commissione di progetto e l'esecuzione.

PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA

	Strutture portanti/separanti R/REI 30
	Strutture portanti/separanti REI 60
	Strutture portanti/separanti REI 90
	Porzione di edificio attualmente inutilizzata
	Locali di deposito con superficie < 10 mq. caratteristiche: - carico di incendio < 1062 MJ/mq ovvero 60 Kg/mq - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 60 - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI60 dotate di dispositivo di autochiusura - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme - estintore portatile di incendio con carica minima pari a 6 Kg con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B

	Percorso di uscita verso l'alto
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso orizzontale
	Luce di emergenza con pittogramma di uscita orizzontale
	Luce di emergenza con pittogramma di uscita verso il basso
	Lampada di emergenza LED
	Estintore a CO 2 portatile da 5 Kg con capacità estinguente 89 BC
	Estintore portatile a polvere 6 kg con capacità estinguente 55A 233BC
	Rilevatore di fumo ad onde radio
	Spazio calmo
	Porta REI
	Vetrata/porta vetrata REI
	Porta REI tenuta in posizione NORMALMENTE APERTA tramite dispositivo di rilascio elettromagnetico
	Uscita di emergenza con apertura a spinta
	Segnalatori ottici-acustici collegati ai rilevatori
	Diffusore sonoro da incasso
	Pulsante di allarme manuale
	Pulsante di allarme manuale

PIANTA PIANO PRIMO