PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE, RIVELAZIONE INCENDI, CANALI

N.B: L' IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA RIENTRA NEL PRIMO STRALCIO LAVORI. NON E' OGGETTO DEL SECONDO STRALCIO.



PIANTA PIANO PRIMO

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE, RIVELAZIONE INCENDI, CANALI

NOTA PER I CAVI.
TUTTI I CAVI ELETTRICI DA IMPIEGARE NEL PRESENTE INTERVENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI CPR. INOLTRE DEVONO ESSERE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. CLASSIFICAZIONE "CPR Cca-s1b,d1,a1".

L' impianto BACS controllerà in particolare:
- Illuminazione ambienti, in funzione del contributo luce diurna e presenza.
- Eventuali oscuranti se presenti (esempio tende/tapparelle motorizzate).
- Eventuali shed motorizzati se presenti.
- Interfacciamento con impianti termodinamici (escluso regolazione).
- Consumi elettrici in kWh.



PIANTA PIANO SECONDO

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE, RIVELAZIONE INCENDI, CANALI

NOTA PER GLI STAFFAGGI.
GLI STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE DI TIPO ANTISISMICO, CERTIFICATI. IDONEI PER ZONA 3 ('SANT' ILARIO D'ENZA)

NOTA PER I CAVI.
TUTTI I CAVI ELETTRICI DA IMPIEGARE NEL PRESENTE INTERVENTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI CPR. INOLTRE DEVONO ESSERE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. CLASSIFICAZIONE "CPR Cca-s1b,d1,a1".

L' impianto BACS controllerà in particolare:
- Illuminazione ambienti, in funzione del contributo luce diurna e presenza.
- Eventuali oscuranti se presenti (esempio tende/tapparelle motorizzate).
- Eventuali shed motorizzati se presenti.
- Interfacciamento con impianti termodinamici (escluso regolazione).
- Consumi elettrici in kWh.



AREA ESCLUSA DAL SECONDO STRALCIO LAVORI

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, IMPIANTI SPECIALI, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTO DI TERRA, FOTOVOLTAICO

Q.G.	Quadro generale impianto elettrico	C.INC	Centrale autodiagnostica per impianto di rivelazione e di allarme incendio, analogica indirizzata, minimo 2 Loop
SQ.1/2/3	Sottoquadro elettrico di piano	QSA	Alimentatore 230Vac/24Vcc con batterie in tampone per impianto di rivelazione e allarme incendio
SQ....	Sottoquadro elettrico locale o di zona	QSA	Combinatore telefonico GSM, per riportare a distanza allarme incendio e guasto centrale
	Interruttore unipolare In.10A	Rete	Apparecchio tipo Pixel LED 37W 900mA 3.660Lm 4.000K CRI>90 IP40, da incasso 600x600mm, ottica UGR, dimmerabile DALI
	Interruttore unipolare con lampada spia In.10A	AI	Apparecchio tipo Pixel LED 37W 900mA 3.660Lm 4.000K CRI>90 IP40, con kit plafone 600x600mm, ottica UGR, dimmerabile DALI
	Interruttore bipolare In.16A	FIRE	Apparecchio a led 28W 2.703Lm 4.000K CRI>80 IK7 IP20/44, da incasso diam.166mm, ottica UGR, non dimmerabile
	Deviatore unipolare In.10A	F	Apparecchio a LED 35W 4.152Lm 4.000K CRI>90 IP40, a soffitto 1204x119mm, ottica basso luminanza, dimmerabile DALI
	Invertitore unipolare In.10A	F	Apparecchio a LED 49W 5.190Lm 4.000K CRI>90 IP40, a soffitto 1506x119mm, ottica basso luminanza, dimmerabile DALI
	Pulsante unipolare	F	Apparecchio a LED 33W 5.483Lm 4.000K CRI>80 IP40, a soffitto 1194x62mm, ottica UGR, non dimmerabile
	Pulsante con lampada spia	F	Apparecchio a LED 33W 5.483Lm 4.000K CRI>80 IP40, a soffitto 1194x62mm, ottica UGR, dimmerabile DALI
	Presa 2P In.10A 230V con contatto per conduttore di protezione	F	Apparecchio a LED 40W 6.850Lm 4.000K CRI>80 IP40, a soffitto 1485x62mm, ottica UGR, dimmerabile DALI
	Presa 2P In.10/16A 230V tipo Schuko con contatto per conduttore di protezione	F	Apparecchio a LED 40W 6.850Lm 4.000K CRI>80 IP40 1485x62mm ottica asimmetrica, dimmerabile DALI. Con staffe per posa a parete
	Presa 2P In.10/16A 230V tipo Schuko con contatto per conduttore di protezione	F	Apparecchio a LED 24W 7.617Lm 4.000K CRI>80 IP65
	Fusibile di protezione serie civile	F	Apparecchio a LED 24W 7.617Lm 4.000K CRI>80 IP65 corpo e schermo in policarbonato, non dimmerabile, fissa verticale a parete
	Punto allaccio utenza/apparecchiatura	F	Apparecchio a LED 33W 9.533Lm 4.000K CRI>80 IP65 corpo e schermo in policarbonato, non dimmerabile
videoproiettore	Punto allaccio videoproiettore, per relativi cavi audio/video/HDMI; escluso fornitura	F	Apparecchio tondo da esterno a LED 37W 4.290Lm 3.000K CRI>90 SAE IP66, diam.145mm, corpo in alluminio pressofuso
	Punto allaccio motore elettrico (resistase o trifase)	F	Proiettore da esterno a LED 74W 8.236Lm 4.000K CRI>80 IP66, corpo in alluminio pressofuso, staffa per posa a parete
Tweeter	Sola predisposizione per punto allaccio tenda o tapparella nott (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)	F	Sensore di luminosità e presenza DALI per posa a soffitto
	Canale portacavi in lamiera d'acciaio zincato 300x75mm con separatore interno, base forata e coperchio IP44	F	Sensore di luminosità e presenza DALI da incasso in controsoffitto
	Canale portacavi in lamiera d'acciaio zincato 200x75mm con separatore interno, base forata e coperchio IP44	F	Sensore di luminosità e presenza DALI per posa a soffitto
	Canale portacavi in lamiera d'acciaio zincato 100x75mm con separatore interno, base forata e coperchio IP44	F	Punto alimentazione f.m. e luce ascensore; escluso quadro e impianto di bordo macchina
	Barriera tagliafuoco su conduttura dorsale, in corrispondenza attraversamenti tra diversi compartimenti antincendio	F	Pulsante di sgancio emergenza generale impianto elettrico in contenitore IP55 con vetro a frangere e cartello
	Canale attraverso in pvc 200x100mm con separatore interno e coperchio IP44	F	Pulsante di sgancio emergenza gruppo di continuità UPS in contenitore IP55 con vetro a frangere e cartello
	Tubo portacavi in pvc autoestinguente IP55	F	Pulsante di sgancio elettrico ascensore in contenitore IP55 con vetro a frangere e cartello
	Tubazione portacavi interrata per impianto elettrico diametro utile 160mm	F	Apparecchio autodimmerante a LED per luce d'emergenza, autodiagnosi, 500 lumen S.E. autonomia 1 ora IP65
	Pozzetto rompitratta interrato per impianto elettrico dimensione utile minima 400x400mm con chiusino	F	Apparecchio autodimmerante a LED per luce d'emergenza, autodiagnosi, 250 lumen S.E. autonomia 1 ora IP42
Progetto 600x600mm	Pozzetto rompitratta interrato per impianto elettrico dimensione utile minima 600x600mm con chiusino	F	Apparecchio autodimmerante a LED per luce d'emergenza, autodiagnosi, 250 lumen S.E. autonomia 1 ora IP42
	Dispersore o conduttore di terra in cordo di rame nudo 35mmq, nella tubazione interrata	F	Apparecchio autodimmerante a LED per luce d'emergenza, autodiagnosi, 500 lumen S.A. pittogramma, autonomia 1 ora IP42
	Pozzetto interrato con chiusino dim. utile minimo 400x400mm con dispersore in profilato d'acciaio zincato a croce L=2m	F	Prese o comandi luce, da esterno a parete, oppure con pannello strumentale nella cassetta da incasso, per REI
	Nodo collettore equipotenziale impianto di terra	F	Sensore di luminosità e presenza orientabile a parete o a soffitto per comando accensione luce
	Conduttura montante dorsale verticale	F	Presa CEE interbloccata con fusibili monofase 2P+T 16A 230V IP55
	Tubazione portacavi interrata per ingresso linee fibra ottica, Tlm, ecc., diametro utile 125mm	F	Presa CEE interbloccata con fusibili trifase 3P+N+T 16A 400V IP55
	Pozzetto rompitratta interrato per impianti fibra, Tlm, ecc dimensione utile minima 400x400mm con chiusino	F	Presa CEE interbloccata con fusibili trifase 3P+T 16A 400V IP55
Progetto 600x600mm	Pozzetto rompitratta interrato per impianti fibra, Tlm, ecc dimensione utile minima 600x600mm con chiusino	F	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A tipo civile
	Punto allaccio telo motorizzato per proiezione, con relativo comando sali/di/scend, Esclusa fornitura		

turfo	Sola predisposizione per centrale impianto antiturto (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
turfo	Sola predisposizione per tastiera inserzione impianto antiturto (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
turfo	Sola predisposizione per rivelatore volumetrico DT impianto antiturto (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
	Terminale remoto per apertura in luogo presidiato allarme incendio e guasto centrale		
turfo	Sola predisposizione per sirena interna impianto antiturto (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
TVcc	Sola predisposizione per centrale di videoregistrazione impianto Tvcc esterno (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
	Sola predisposizione per telecamera Tvcc esterna (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
Emz	Sola predisposizione per impianto diffusione fonica per rivelazione incendio		
	Sola predisposizione per console microfonica impianto diffusione fonica (tubo e scatola vuota con coperchio cieco)		
	Sola predisposizione per altoparlante da parete impianto diffusione fonica (tubo vuoto)		
	Sola predisposizione per altoparlante da incasso in controsoffitto impianto diffusione fonica (tubo vuoto)		
	Modulo fotovoltaico, al silicio policristallino, classe 1 reazione al fuoco, potenza 390Wp cadauno		
	Canale in lamiera d'acciaio zincato zincato a caldo 300x75mm con coperchio e base forata; Per impianto fotovoltaico		
	Canale in lamiera d'acciaio zincato zincato a caldo 100x75mm con coperchio e base forata; Per impianto fotovoltaico		
	Quadri impianto fv lato corrente continua, con dispositivi di protezione, sezionamento e fusibile di sgancio per stringhe e c.c.		
	Inverter impianto fotovoltaico; n.... ingressi MPPT; Uscita 400V trifase; Potenza nominale ...kW; Interfaccia CEI 0-16		
	Quadro impianto fv lato alternato, con dispositivi di protezione e interfaccia CEI 0-16 a valle degli inverter		
	Contatore di produzione impianto fotovoltaico 400V trifase, a lettura indiretta, certificato MID, in cassetta da parete		
UPS	Gruppo di continuità UPS 230Vac per alimentazione protezione di interfaccia CEI 0-16 impianto fotovoltaico		
fotovoltaico	Pulsante di sgancio elettrico generale impianto fotovoltaico in contenitore IP55 con vetro a frangere e cartello		
	Punto allaccio sonda di temperatura esterna		
	Punto allaccio sonda di temperatura (su mandata o ritorno)		
	Punto allaccio elettropompa di circolazione elettronica, 230V c. 400V		
T	Termostato ambiente per comando climatizzazione		
	Punto allaccio collettore di zona impianto riscaldamento, contenente gli attuatori motorizzati 230V		
	Punto allaccio boiler elettrico a pompa di calore per produzione acs, alimentazione 230V		
CHC	Punto allaccio elettrosospirore per estrazione aria; Esclusa fornitura		
U.I.C. split	Punto allaccio climatizzatore monosplit per locali quadri/rack, Unità esterna e split interno		
	Batterie di cassette dorsali da incasso con coperchio IP44		
HALO5 B 1440 DALI	Apparecchio a led sospeso luce diretta/indiretta tipo HALO5-B bianco diam.1440mm 198W 4.000K CRI90, dimmerabile DALI (senza)
HALO5 B 962 DALI	Apparecchio a led sospeso luce diretta/indiretta tipo HALO5-B bianco diam.962mm 124W 4.000K CRI90, dimmerabile DALI (senza)
	Faretto a led a parete con base orientabile tipo SPIGUS bianco 8W 36° 3.000K CRI90, non dimmerabile
evoo	Pulsante manuale per attivazione allarme evacuazione con cartello segnalatico a parete

00		EMISSIONE					
Aggior.	Data	Descrizione motivo della revisione	Disegno	Progettista	Verificato	Approvato	

Committente

PROVINCIA REGGIO EMILIA
SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SISMICA
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Il dirigente del Servizio: Ing. Daniele Pecorini
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ilaria Martini

Oggetto

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO S. D'ARZO - 2° Stralcio

NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"

Fase

PROGETTO DEFINITIVO

Progettisti Mandataria:

CAIREPRO cooperativa artigiana di architetti e ingegneri progettazione

Progettazione Architettonica
Arch. Mauro Nasi
Arch. Giulia Zanni
Arch. Enrico Fontanili

Team Progettazione
Arch. Ernesto Vaipot (collaboratore - giovane professionista)

Progetto Antincendio
Ing. Letizia Gilardi
Arch. Arabella Tafuro

Progetto Strutturale
Ing. Alberto Calza

Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
Ing. Letizia Gilardi
Ing. Carlotta Pivetti (collaboratore)
Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore)

Progetto Impianti Elettrici / Speciali
Ing. Paolo Gorini

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
Arch. Arabella Tafuro

Timbri e Firme

Progettazione Architettonica

Team Progettazione

Progetto Antincendio

Progetto Strutturale

Progetto Impianti Meccanici - Idraulici

Progetto Impianti Elettrici / Speciali

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione

Mandanti

ccdp centro cooperative di progettazione soc. architettura, ingegneria, urbanistica

Geologo
Roberto Farioli

Titolo

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Distribuzione impianti illuminazione, rivelazione e allarme incendio, canali
Piante piani terra, primo, secondo

Numero tavola	Data
3318	ottobre 2021
Protocollo	Scala
3318	1 : 100

D.IE.02.01

M:\Pratiche\3318\02\PROG DEFINITIVO_REVIT