SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA



Già Realizzato nel I stralcio

UMIDIFICATORE A VAPORE
AD ELETTRODI IMMERSI
ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA
MA NON OSMOTIZZATA
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE EJM.00.01



CTA 02 – ATRI E DOPPI VOLUMI
Portata progetto 7920 m3/h
Portata CTA 9110 m3/h
IMPIANTO A TUTT'ARIA ESTERNA

UMIDIFICATORE A VAPORE
AD ELETTRODI IMMERSI
ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA
MA NON OSMOTIZZATA
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE EJM.00.01



CTA 03 – AULE PIANO PRIMO
Portata progetto 9240 m3/h
Portata CTA 10650 m3/h
IMPIANTO A TUTT'ARIA ESTERNA

UMIDIFICATORE A VAPORE
AD ELETTRODI IMMERSI
ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA
MA NON OSMOTIZZATA
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE EJM.00.01



CTA 04 – AULE PIANO SECONDO
Portata progetto 10020 m3/h
Portata CTA 11600 m3/h
IMPIANTO A TUTT'ARIA ESTERNA
FUTURA INSTALLAZIONE

UMIDIFICATORE A VAPORE
AD ELETTRODI IMMERSI
ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA
MA NON OSMOTIZZATA
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE EJM.00.01

	Acqua refrigerata						
	P [kW]	P [W]	P [kcal]	ΔT	G [l/h]	d	Kvs
CTA 01	77,00	77.000,00	66.208,08	5,00	13.241,62	2" 1/2	30,00
CTA 02	80,00	80.000,00	68.787,62	5,00	13.757,52	2" 1/2	30,00
CTA 03	92,00	92.000,00	79.105,76	5,00	15.821,15	2" 1/2	40,00
CTA 04	100,00	100.000,00	85.984,52	5,00	17.196,90	3"	40,00
					60.017,20		

	Acqua calda						
	P [kW]	P [W]	P [kcal]	ΔT	G [l/h]	d	Kvs
CTA 01	72,00	72.000,00	61.908,86	5,00	12.381,77	2" 1/2	30,00
CTA 02	81,00	81.000,00	69.647,46	5,00	13.929,49	2" 1/2	30,00
CTA 03	93,00	93.000,00	79.965,61	5,00	15.993,12	3"	40,00
CTA 04	101,00	101.000,00	86.844,37	5,00	17.368,87	3"	40,00
					59.673,26		

CTA 01 - AULE PIANO TERRA

Caratteristiche C.T.A.

Impianto a tutt'aria esterna
(No miscela - misure sicurezza Covid19)
Portata aria mandata: 7.160 mc/h
Portata aria ripresa: 7.160 mc/h
Prevalenza utile mandata: 400 Pascal
Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal
Batteria di riscaldamento: 72 kW
Temperature AC: 50 - 45°C
Batteria di raffreddamento: 77 kW
Temperature AC: 7 - 12°C
T immissione ESTATE: 18°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.
T immissione INVERNO: 25°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.

Condizioni interne progetto:
Te=26°C, URe=50%
Ti=20°C, URi=40%

Condizioni esterne progetto:
Te=32°C, URe=50%
Ti= -5°C, URi=80%

(1) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 30
(2) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 30
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. E.IM.01.05

CTA 02 - ATRIO E DOPPI VOLUMI

Caratteristiche C.T.A.

Impianto a tutt'aria esterna
(No miscela - misure sicurezza Covid19)
Portata aria mandata: 7.920 mc/h
Portata aria ripresa: 7.920 mc/h
Prevalenza utile mandata: 400 Pascal
Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal
Batteria di riscaldamento: 81 kW
Temperature AC: 50 - 45°C
Batteria di raffreddamento: 80 kW
Temperature AC: 7 - 12°C
T immissione ESTATE: 18°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.
T immissione INVERNO: 25°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.

Condizioni interne progetto:
Te=26°C, URe=50%
Ti=20°C, URi=40%

Condizioni esterne progetto:
Te=32°C, URe=50%
Ti= -5°C, URi=80%

(1) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 30
(2) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 30
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. E.IM.01.05

CTA 03 - AULE PIANO PRIMO

Caratteristiche C.T.A.

Impianto a tutt'aria esterna
(No miscela - misure sicurezza Covid19)
Portata aria mandata: 9.240 mc/h
Portata aria ripresa: 9.240 mc/h
Prevalenza utile mandata: 400 Pascal
Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal
Batteria di riscaldamento: 93 kW
Temperature AC: 50 - 45°C
Batteria di raffreddamento: 92 kW
Temperature AC: 7 - 12°C
T immissione ESTATE: 18°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.
T immissione INVERNO: 25°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.

Condizioni interne progetto:
Te=26°C, URe=50%
Ti=20°C, URi=40%

Condizioni esterne progetto:
Te=32°C, URe=50%
Ti= -5°C, URi=80%

(1) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 40
(2) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 40
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. E.IM.01.05

CTA 04 - AULE PIANO SECONDO

FUTURA INSTALLAZIONE II STRALCIO

Impianto a tutt'aria esterna
(No miscela - misure sicurezza Covid19)
Portata aria mandata: 10.020 mc/h
Portata aria ripresa: 10.020 mc/h
Prevalenza utile mandata: 400 Pascal
Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal
Batteria di riscaldamento: 101 kW
Temperature AC: 50 - 45°C
Batteria di raffreddamento: 100 kW
Temperature AC: 7 - 12°C
T immissione ESTATE: 18°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.
T immissione INVERNO: 25°C
funzionamento regolato dal carico richiesto tramite sonde ambiente.

Condizioni interne progetto:
Te=26°C, URe=50%
Ti=20°C, URi=40%

Condizioni esterne progetto:
Te=32°C, URe=50%
Ti= -5°C, URi=80%

(1) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 40
(2) Valvola a due via motorizzata
Kvs = 40
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. E.IM.01.05

SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Raffreddamento con deumidificazione	A	2,6400	8278				43.103	77.055	13,306	0,559	5,79
		B	2,6400	7776	16,90	5,04	29,188					
2	Riscaldamento	B	2,6400	7776								
		C	2,6400	8131	13,00		13,266	35,021	35,021		1,000	

Fattore di contatto fs = 0,800

CTA 01 – TRATTAMENTO ESTIVO

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	28,00	55,0	21,03	18,12	10,04	61,432	0,871
B	13,00	99,8	12,41	11,99	8,73	35,106	0,802
ts	7,98	100,0	7,98	7,98	6,65	24,740	0,805
C	25,00	40,6	16,21	13,69	8,00	45,510	0,856



SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Riscaldamento	A	2,6400	7390								
		B	2,6400	7931	20,00		20,189	53,298	53,298		1,000	
2	Umidificazione con vapore	B	2,6400	7931								
		C	2,6400	7959	0,52	3,80	10,156			10,021		
3	Riscaldamento	C	2,6400	7959								
		D	2,6400	8170	6,48		6,603	17,432	17,432		1,000	

CTA 01 – TRATTAMENTO INVERNALE

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	0,00	80,0	1,08	-2,68	3,02	7,542	0,778
B	20,00	20,8	9,40	-2,75	3,00	27,731	0,835
C	20,82	49,7	14,24	9,73	7,49	39,755	0,842
D	27,00	30,7	16,98	8,30	6,80	44,490	0,860



SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Raffreddamento con deumidificazione	A	3,0100	9439								
		B	3,0100	8908	15,00	4,31	26,324	46,132	79,237	12,974	0,582	6,11
2	Riscaldamento	B	3,0100	8908								
		C	3,0100	9281	12,00		12,261	36,906	36,906		1,000	

Fattore di contatto fs = 0,880

CTA 02 – TRATTAMENTO ESTIVO

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	28,00	55,0	21,03	18,12	10,04	61,432	0,871
B	13,00	99,8	12,41	11,99	8,73	35,106	0,802
ts	10,93	100,0	10,93	10,93	8,13	31,490	0,815
C	25,00	44,2	16,93	11,99	8,73	47,369	0,857



SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Riscaldamento	A	3,0100	8426								
		B	3,0100	9043	20,00		20,189	60,768	60,768		1,000	
2	Umidificazione con vapore	B	3,0100	9043								
		C	3,0100	9127	0,61	4,49	12,023			13,527		
3	Riscaldamento	C	3,0100	9127								
		D	3,0100	9329	6,39		6,515	19,611	19,611		1,000	

CTA 02 – TRATTAMENTO INVERNALE

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	0,00	80,0	1,08	-2,68	3,02	7,542	0,778
B	20,00	20,8	9,40	-2,75	3,00	27,731	0,835
C	20,61	49,7	14,24	9,73	7,49	39,755	0,842
D	27,00	30,8	16,59	8,73	7,49	46,270	0,861



SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Raffreddamento con deumidificazione	A	3,0100	9439								
		B	3,0100	8908	15,00	4,31	26,324	46,132	79,237	12,974	0,582	6,11
2	Riscaldamento	B	3,0100	8908								
		C	3,0100	9281	12,00		12,261	36,906	36,906		1,000	

Fattore di contatto fs = 0,880

CTA 04 – TRATTAMENTO ESTIVO

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	28,00	55,0	21,03	18,12	10,04	61,432	0,871
B	13,00	99,8	12,41	11,99	8,73	35,106	0,802
ts	10,93	100,0	10,93	10,93	8,13	31,490	0,815
C	25,00	44,2	16,93	11,99	8,73	47,369	0,857



SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Riscaldamento	A	3,8000	10837								
		B	3,8000	11416	20,00		20,189	76,717	76,717		1,000	
2	Umidificazione con vapore	B	3,8000	11416								
		C	3,8000	11522	0,61	4,49	12,023			17,077		
3	Riscaldamento	C	3,8000	11522								
		D	3,8000	11773	6,39		6,515	24,758	24,758		1,000	

CTA 04 – TRATTAMENTO INVERNALE

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	0,00	80,0	1,08	-2,68	3,02	7,542	0,778
B	20,00	20,8	9,40	-2,75	3,00	27,731	0,835
C	20,61	49,7	14,24	9,73	7,49	39,755	0,842
D	27,00	30,8	16,59	8,73	7,49	46,270	0,861



SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Raffreddamento con deumidificazione	A	3,8000	11916								
		B	3,8000	11246	15,00	4,31	26,324	58,243	100,033	16,380	0,582	6,11
2	Riscaldamento	B	3,8000	11246								
		C	3,8000	11717	12,00		12,261	46,592	46,592		1,000	

Fattore di contatto fs = 0,880

CTA 04 – TRATTAMENTO ESTIVO

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	28,00	55,0	21,03	18,12	10,04	61,432	0,871
B	13,00	99,8	12,41	11,99	8,73	35,106	0,802
ts	10,93	100,0	10,93	10,93	8,13	31,490	0,815
C	25,00	44,2	16,93	11,99	8,73	47,369	0,857

SEQUENZA DEI TRATTAMENTI

n.	Trattamento	Tratto	qm kg/s	qv m3/h	dt K	dx g/kg	dh kJ/kg	Qs kW	Qt kW	qx g/s	S/T	dh/dx
1	Riscaldamento	A	3,8000	10837								
		B	3,8000	11416	20,00		20,189	76,717	76,717		1,000	
2	Umidificazione con vapore	B	3,8000	11416								
		C	3,8000	11522	0,61	4,49	12,023			17,077		
3	Riscaldamento	C	3,8000	11522								
		D	3,8000	11773	6,39		6,515	24,758	24,758		1,000	

CTA 04 – TRATTAMENTO INVERNALE

CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI

pto	tbs °C	UR %	tbu °C	tsa °C	x g/kg	h kJ/kg	v m3/kg
A	0,00	80,0	1,08	-2,68	3,02	7,542	0,778
B	20,00	20,8	9,40	-2,75	3,00	27,731	0,835
C	20,61	49,7	14,24	9,73	7,49	39,755	0,842
D	27,00	30,8	16,59	8,73	7,49	46,270	0,861

LEGENDA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

LT	TRASMETTITORE DI LIVELLO	PI	INDICATORE DI PRESSIONE
LIC	REGOLATORE DI LIVELLO	PR	REGISTRATORE DI PRESSIONE
LS_	SOGLIA BASSO LIVELLO	PDIC	REGOLATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
LA_	ALLARME BASSO LIVELLO	PDSL	SOGLIA BASSA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LSLL	SOGLIA BASSISSIMO LIVELLO	PDAL	ALLARME BASSA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LALL	ALLARME BASSISSIMO LIVELLO	PDS_L	SOGLIA BASSISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LSH	SOGLIA ALTO LIVELLO	PDA_L	ALLARME BASSISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LAH	ALLARME ALTO LIVELLO	PDSH	SOGLIA ALTA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LSHH	SOGLIA ALTISSIMO LIVELLO	PDAH	ALLARME ALTA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LAHH	ALLARME ALTISSIMO LIVELLO	PDSHH	SOGLIA ALTISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LI	INDICATORE DI LIVELLO	PDAHH	ALLARME ALTISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
LR	REGISTRATORE DI LIVELLO	UFI	INDICATORE UMIDITA' RELATIVA
TE	SONDA DI TEMPERATURA	URC	REGOLATORE DI UMIDITA' RELATIVA
TIC	REGOLATORE DI TEMPERATURA	UR	SONDA UMIDITA' RELATIVA
TS_	SOGLIA BASSA TEMPERATURA	PAC	REGOLATORE DI PUREZZA DELL'ARIA
TA_	ALLARME BASSA TEMPERATURA	PA	SONDA DI PUREZZA DELL'ARIA
TSLL	SOGLIA BASSISSIMA TEMPERATURA	JQY	CONTABILIZZATORE ENERGIA TERMICA
TALL	ALLARME BASSISSIMA TEMPERATURA	JQI	INDICATORE ENERGIA TERMICA
TSH	SOGLIA ALTA TEMPERATURA	JQR	REGISTRATORE ENERGIA TERMICA
TAH	ALLARME ALTA TEMPERATURA	FT	MISURATORE DI PORTATA
TSHH	SOGLIA ALTISSIMA TEMPERATURA	FSLL	SOGLIA DI BASSISSIMA PORTATA
TAHH	ALLARME ALTISSIMA TEMPERATURA	FALL	ALLARME DI BASSISSIMA PORTATA
TI	INDICATORE DI TEMPERATURA	SIC	REGOLATORE VELOCITA'
TY	CONVERTITORE DI TEMPERATURA	SY	CONVERTITORE VELOCITA'
TR	REGISTRATORE DI TEMPERATURA	SSH	SOGLIA ALTA VELOCITA'
PT	TRASMETTITORE DI PRESSIONE	SSL	SOGLIA BASSA VELOCITA'
PIC	REGOLATORE DI PRESSIONE	KA	ALLARME RAMPA SCARICA
PSL	SOGLIA BASSA PRESSIONE	YS	COMANDO GENERICO
PA_	ALLARME BASSA PRESSIONE	BV	VALVOLA DI BLOCCO
PSLL	SOGLIA BASSISSIMA PRESSIONE	BA_	ALLARME DI BLOCCO LOCALE
PALL	ALLARME BASSISSIMA PRESSIONE	BAS	ALLARME DI BLOCCO AL SISTEMA DI CONTROLLO
PSH	SOGLIA ALTA PRESSIONE	HS	COMANDO MANUALE
PA-I	ALLARME ALTA PRESSIONE		
PSHH	SOGLIA ALTISSIMA PRESSIONE		
PAHH	ALLARME ALTISSIMA PRESSIONE		

STRUMENTO / FUNZIONE A SISTEMA DI CONTROLLO — STRUMENTO IN CAMPO
LOGICA INTERNA AL SISTEMA DI CONTROLLO — MOTORE ELETTRICO
POZZETTO CAMPIONE TEMPERATURA — SEGNALAZIONE LUMINOSA A QUADRO
STRUMENTO / FUNZIONE A QUADRO
LOGICA ESTERNA AL SISTEMA DI CONTROLLO

NOTE
- Valvole a farfalla Ø >= DN 65
- Valvole a sfera Ø < DN 50
- Tutti i collettori sono dotati di valvola di drenaggio
- Tutti i punti alti sono dotati di dispositivo di sfogo dell'aria valvolato
- Tutti i punti bassi sono dotati di valvola di drenaggio
- Gli ingressi e le uscite di ogni batteria e/o macchinario sono dotati di termometri e manometri

DURANTE LA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE VERIFICATI ED ADEGUATI TUTTI I DATI CARATTERISTICI DELLE APPARECCHIATURE EFFETTIVAMENTE INSTALLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PORTATE, ALLE PREVALENZE ED AL LIVELLO DI RUMOROSITA'.

Committente

PROVINCIA REGGIO EMILIA
SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SISMICA
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Il dirigente del Servizio: Ing. Daniele Pecorini
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ilaria Martini

Oggetto

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO S. D'ARZO - 2° Stralcio

NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"

Fase

PROGETTO DEFINITIVO

Progettisti
Madatario:

CAIREPRO cooperativa artisti e ingegneri progettazione
via Emilia Ovest, 101 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 1616811 - fax 0522 1616820
direzione@cairepro.it - amministrazione@cairepro.it
cairepro@pec.it - www.cairepro.it

Timbri e Firme

Progettazione Architettonica
Arch. Nicola Nizzi
Arch. Giulio Zerni
Arch. Enrico Fontana

Team Progettazione
Arch. Ernesto Nizzi (collaboratore - giovane professionista)

Progetto Antincendio
Ing. Letizia Glierdi
Arch. Aniello Talluro

Progetto Strutturale
Ing. Alberto Calizzi
Ing. Andrea Rossi (collaboratore)

Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
Ing. Letizia Glierdi
Ing. Carlotta Pivetti (collaboratore)
Ing. Alessia Squintanti (collaboratore)

Progetto Impianti Elettrici / Speciali
Ing. Paolo Gerini

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
Arch. Aniello Talluro

Progettazione Architettonica

Team Progettazione

Progetto Antincendio

Progetto Strutturale

Progetto Impianti Meccanici - Idraulici

Progetto Impianti Elettrici / Speciali

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione

Mandanti:

ccdp centro cooperativo di progettazione soc. cooperativa architettura, ingegneria, urbanistica

Geologo
Roberto Farioli

00	ottobre 2021	EMISSIONE	GLR	GLR	GLR	FNT
Aggior.	Data	Descrizione motivo della revisione	Disegno	Progettato	Verificato	Approvato

Titolo
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Schema funzionale centrali trattamento aria

Numero tavola: 3318 D.IM.01.02
Pratica: 3318
Data: ottobre 2021
Scala: --

M:\Pratiche\3318\DOD\PROG DEFINITIVO_REVET